

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск
и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора)или органа муниципального контроля)

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 e-mail: 4NDPR@63.MCHS.gov.ru.
(указывается адрес местонахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Новокуйбышевск
(место составления акта)

« 21 » июля 20 21 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 64

По адресу/адресам: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 20.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «18» июня 2021 г. № 64 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору) Орлова Александра Михайловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области
«Новокуйбышевский ресурсный центр»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» июля 2021г. с «10» час. «00» мин. до «10» час. «30» мин. Продолжительность 30 мин.
(время нахождения непосредственно на объекте защиты в период проведения плановой выездной
проверки); «21» июля 2021г. с «11» час. «30» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность
30 мин. (оформление результатов плановой выездной проверки непосредственно в ОНД и ПР по
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области).


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)
(заполняется при проведении выездной проверки):

Отправлено электронной почтой dpo rc nkb@samara.edu.ru 18.06.2021 в 12 час. 19 мин. ✓ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский (государственный инспектор по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский по пожарному надзору) Акимов Дмитрий Андреевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ведущий специалист по охране труда Назинкина Людмила Геннадьевна

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1	2 противопожарные двери при выходе на чердак (с 2-х сторон) смонтированы в проем ограждающих конструкций на обычную строительную пену.	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 29, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 8.3 ГОСТ Р 57327-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Двери металлические противопожарные»	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
2	Перед 2-мя выходами на чердак, в помещении столовой возле эвакуационного выхода, установленные пожарные краны не расположены в пожарном шкафу	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 86, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
3	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	нарушение: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
4	В подвальном помещении в местах пересечения противопожарных преград не заделаны технологические отверстия	нарушение: п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
5	Не предоставлена документация, свидетельствующая о том, что марши и площадки лестниц (косоуры) при спуске в подвал доведены до требуемого предела огнестойкости (R60)	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 58, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
6	Дверь, отделяющая лестничную клетку (спуск в подвал) от поэтажного коридора не имеет приспособления для самозакрывания	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
7	Под лестничным маршем левого крыла 1-го этажа допускается хранение предметов	нарушение: п. 16 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
8	В коридоре на 1-м этаже	нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в	ГБУ ДПО Самарской

	при переходе в столовую, магнитный замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
9	Прибор приемно-контрольный пожарный не размещен в помещении пожарного поста (дежурного персонала) (фактически расположен в месте для доступа людей, в общем коридоре на 1-м этаже)	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1, 7, 10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.»	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
10	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (столовая от административной части здания) не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	нарушение: п.2. ч.1. ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»
11	Не предоставлена документация по очистке вентиляции	нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	ГБУ ДПО Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **предписание № 64/1/1 от 21.07.2021, определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 21.07.2021, копии проверочных листов.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск
и м.р. Красноармейский УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы



« 21 » июля 2021 г.

Д.А. Акимов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Воронков Дмитрий Алексеевич, и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » июля 2021 г.

В.И.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Новокуйбышевский ресурсный центр»

□ 446200 Самарская область, □ (84635)6-67-37
г.о. Новокуйбышевск, □ dpo_rc_nkb@samara.edu.ru
ул. Суворова, д. 20 □ http://www.rc-nsk.ru

Исх. № 104 от «23» августа 2021 г.

Вх. № _____ от «____» _____ 2021 г.

Заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майору

Павлову А.В.

Уважаемый Алексею Владимировичу!

Доводим до Вашего сведения, что на основании Предписания Главного управления МЧС России по Самарской области, Управления надзорной деятельности и профилактической работы, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский, ул. Кутузова. 16. тел. (84635) 6-82-80 № 64/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.07.2021 г. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр», требования:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Отметка об устранении нарушения требований пожарной безопасности	Подтверждающий документ
1	2	3	
1	2 противопожарные двери при выходе на чердак (с 2-х сторон) смонтированы в проем ограждающих конструкций на обычную строительную пену.	Полностью устранено	Приложение № 1
2	Перед 2-мя выходами на чердак, в помещении столовой возле эвакуационного выхода, установленные пожарные краны не расположены в пожарном шкафу	В процессе устранения	Приложение № 2
3	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	Полностью устранено	Приложение № 3
4	В подвальном помещении в местах пересечения противопожарных преград не заделаны технологические отверстия	Полностью устранено	Приложение № 4
5	Не предоставлена документация, свидетельствующая о том, что марши и площадки лестниц (косоуры) при спуске в подвал доведены до требуемого предела огнестойкости (R60)	В процессе устранения	Приложение № 2
6	Дверь, отделяющая лестничную клетку (спуск в подвал) от поэтажного коридора не имеет приспособления для самозакрывания	Полностью устранено	Приложение № 5

Исх. № 104 от «23» августа 2021 г.
СНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области

7	Под лестничным маршем левого крыла 1-го этажа допускается хранение предметов	Полностью устранено	Приложение № 6
8	В коридоре на 1-м этаже при переходе в столовую, магнитный замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа		Приложение № 2
9	Прибор приемноконтрольный пожарный не размещен в помещении пожарного поста (дежурного персонала) (фактически расположен в месте для доступа людей, в общем коридоре на 1-м этаже)	В процессе устранения	Приложение № 2
10	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (столовая от административной части здания) не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	В процессе устранения	Приложение № 2
11	Не предоставлена документация по очистке вентиляции	В процессе устранения	Приложение № 2

Директор ЕБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск

Т.А. Буренова

м.п. Ресурсный центр

Приложения:

№ 1 Фотография, 1 лист;

№ 2 Копия письма, 2 листа;

№ 3 Фотография, 2 лист;

№ 4 Фотография, 3 лист;

№ 5 Фотография, 1 лист;

№ 6 Фотография, 1 лист;

Исполнитель:

Ведущий специалист по охране труда

Назинкина Л.Г.

Тел.: 6-67-37, 89874349344